Edité le : 02/03/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 2

Rapport partiel

REGIE DES EAUX GESSIENNES

TECHNOPARC
215 RUE EDOUARD BRANLY
BP 63
01630 ST GENIS POUILLY

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE24-28690
Identification échantillon : **LSE2402-58052** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'Ain**
N° Analyse : 00148511 **N° Prélèvement :** 00139705
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : LEAZ LONGERAY **Code PSV : 0000001127**
Localisation exacte : Tisanerie, robinet bar
Dept et commune : **01 LEAZ**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 46,1157929000 **Y :** 5,8834511000
UGE : 0247 - COMMUNAUTE D'AGGLO. DU PAYS DE GEX
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : D1 **Type Analyse :** 1D **Motif du prélèvement :** S1
Nom de l'exploitant : REGIE DES EAUX GESSIENNES
TECHNOPARC - 215 RUE EDOUARD BRANLY
1630 SAINT-GENIS-POUILLY
Nom de l'installation : LEAZ LONGERAY **Type** : UDI **Code** : 000001
Prélèvement : Prélevé le 29/02/2024 à 11h11 Réception au laboratoire le 29/02/2024
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LAMBERT Lisa
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 29/02/2024

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité		
Mesures sur le terrain										
Couleur de l'eau	01D**	0	-	Analyse qualitative						
Température de l'eau	01D**	9.7	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	01D**	7.8	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9	#
Chlore libre sur le terrain	01D**	0.36	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#

.../...

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/03/2024

Identification échantillon : LSE2402-58052

Destinataire : REGIE DES EAUX GESSIENNES

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore total sur le terrain	01D**	0.42	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C	01D**	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Bactéries coliformes	01D**	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1		0	#
Escherichia coli	01D**	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	01D**	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	01D**	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1		0	#
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	01D**	0	-	Analyse qualitative					
Odeur	01D**	Chlore	-	Méthode qualitative					
Saveur	01D**	Chlore	-	Méthode qualitative					
Couleur apparente (eau brute)	01D**	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		15	#
Couleur vraie (eau filtrée)	01D**	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5			#
Turbidité	01D**	0.53	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		2	#
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
Conductivité électrique brute à 25°C	01D**	384	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50		200 1100	#
Cations									
Ammonium	01D**	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05		0.10	#

01D** ANALYSE (1D=D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS01-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.